



Fachausschuss „Elektrotechnik“ • Postfach 510580 • 50941 Köln

Ingeteam S. A.
Avda Ciudad de la Innovacion n°13
31621 Sarriguren
Navarra
Spain

Ihr Zeichen
Ihre Nachricht vom
Unser Zeichen UB.010.17 PI/Ow
(bitte stets angeben)
Ansprechpartner/in Pohl
Telefon 0221 3778-6312
Fax 0221 3778-6322
E-Mail pohl.wolfgang@bgfe.de
Datum 09.11.2007
ø Herren Mehlem
Stommel
Vorgang + C

Unbedenklichkeitsbescheinigung 08011

Erzeugnis: Selbsttätig wirkende Schaltstelle

Typ: INGECON

**Bestimmungsgemäße
Verwendung:**

Selbsttätig wirkende, dem VNB unzugängliche Schaltstelle als Sicherheitsschnittstelle zwischen einer Eigenerzeugungsanlage und dem Niederspannungsnetz. Gleichwertiger Ersatz für eine jederzeit dem VNB zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion. Die Schaltstelle ist integraler Bestandteil der PV-Wechselrichters Typ:
INGECON SUN 10 INGECON SUN 12.5, INGECON SUN 15,
INGECON SUN 20, INGECON SUN 25

Prüfgrundlage:

DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 "Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Erzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz"

Das mit Bericht B124-06-CO-EE-01 (LABEIN) vom 30.05.2007 geprüfte Sicherheitskonzept des o.g. Erzeugnisses, entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen für die aufgeführte bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung wird spätestens

31.12.2013

ungültig.

- Mehlem -
Leiter der Prüf- und
Zertifizierungsstelle